

## Vergleich der Inhaltsangaben des Merkblattes DVS 0221 in alter und neuer Fassung:

### Merkblatt DVS 0221, November 2011

3. Gefährdungsbeurteilung einer neuen Gasversorgungsanlage – nicht überwachungsbedürftig
  - 3.1. Anforderungen an die Beschaffenheit
  - 3.2. Prüfung der Arbeitsmittel (Gasversorgungsanlage)
4. Sicherheitstechnische Bewertung / Gefährdungsbeurteilung einer neuen Gasversorgungsanlage – überwachungsbedürftig
  - 4.1. Prüfung vor Inbetriebnahme
  - 4.2. Wiederkehrende Prüfungen
5. Anforderungen an eine bestehende Gasversorgungsanlage, die als Arbeitsmittel eingestuft wird – nicht überwachungsbedürftig
  - 5.1. Grundlegende Anforderungen zur Prüfung der Arbeitsmittel
  - 5.2. Wiederkehrende Prüfungen
6. Sicherheitstechnische Bewertung einer bestehenden Gasversorgungsanlage, die als überwachungsbedürftige Anlage eingestuft wird.
  - 6.1. Grundlegende Anforderungen zur Prüfung von bestehenden, überwachungsbedürftigen Gasversorgungsanlagen
  - 6.2. Wiederkehrende Prüfungen

### Merkblatt DVS 0221, Februar 2017

3. Gefährdungsbeurteilung einer neuen Gasversorgungsanlage – Anforderungen an die Beschaffenheit
4. Prüfung von Gasversorgungsanlagen
  - 4.1. Prüfung einer Gasversorgungsanlage als Arbeitsmittel
    - 4.1.1. Prüfung durch zur Prüfung befähigte Personen
    - 4.1.2. Prüfung vor Inbetriebnahme
    - 4.1.3. Wiederkehrende Prüfung
    - 4.1.4. Prüfung nach Änderung oder einem außergewöhnlichen Ereignis
    - 4.1.5. Aufzeichnungen
  - 4.2. Prüfung einer überwachungsbedürftigen Gasversorgungsanlage
    - 4.2.1. Vorbemerkung
    - 4.2.2. Prüfung vor Inbetriebnahme / Wiederinbetriebnahme
    - 4.2.3. Wiederkehrende Prüfungen
    - 4.2.4. Prüffristen
    - 4.2.5. Mitteilungspflicht der Prüffristen an eine zuständige Behörde
    - 4.2.6. Prüfaufzeichnungen und Prüfbescheinigungen